



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Minería
“Año de la Innovación y la Competitividad”

RESPUESTAS A PREGUNTAS E INQUIETUDES DE LOS PROVEEDORES

1. Los tomacorrientes, sólo es el accesorio, no incluye cables?

En las oficinas de DGM SANTO DOMINGO, los tomacorrientes tienen su alambrado, es solo sustituir los tomacorrientes. En las oficinas de DGM SANTIAGO, es necesario realizar el alambrado eléctrico completo, tanto para tomacorrientes como para lámparas.

2. El color de pintura a aplicar es Preparado?

No, color comercial ya existente en el mercado.

3. Disponen de lugar para el acopio de escombros para realizar bote y recibo de materiales a usar en obra?

Temporalmente podemos utilizar el área del lobby, pero los escombros deben ser tapados con lonas en óptimas condiciones.

4. Es posible proveer las dimensiones para colocar cristal y simular ventana? Dept. Contabilidad

Se ha cambiado la pared donde se iba a ser este cambio, ahora será otra pared y mover el cristal no será necesario.

5. Favor especificar la canalización TRONCAL eléctrica

En Lobby DGM SANTO DOMINGO, se van a sustituir muros de madera por muros de cristal y en ambos casos las salidas eléctricas de tomacorrientes no tienen la misma terminación.

En Lobby DGM SANTIAGO, es necesario alimentar todas las salidas eléctricas, tanto de tomacorrientes como luminarias desde la caja de breakers. Traer cableado eléctrico a todas las áreas.

6. En LOBBY, existe salida A/A?

Si existe.

7. En LOBBY, las fachadas (paredes fijas) es vidrio/ cristal crudo o templado.

Cristal templado con frosted lineal.



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Minería
“Año de la Innovación y la Competitividad”

8. **Horario para realizar las labores...**

De lunes a viernes de 04:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábados y domingos de 08:00 a.m. a 10:00 p.m.

Con la salvedad de que todos los días las vías transitables por los empleados de la DGM deben quedar en óptimas condiciones.

9. Respecto a los Gastos Indirectos presentados en el listado de Partidas, son precios ajustados (PA), pero entiendo deberían ser porcentajes.

Si, pueden hacerlo como porcentaje.